

西南给水管主管道更换工程

采购信息公开（工程类）

一、采购单位：后勤保障部

二、项目名称：西南给水管主管道更换工程

三、公开信息：

1. 工程范围：1. 新装 PE100 给水管；2. 拆除塑料管；3. 挖沟槽土方；4. 人行道透水砖地坪铺砌；5. 新旧管连接；6. 新装法兰阀门；7. 水泥混凝土等。

2. 工程量：详见工程量清单

3. 成交供应商：深圳市格臻建设工程有限公司

4. 预算金额：¥51226 元

5. 成交价格：¥40980.65 元



第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		分部工程						
1	031001006001	新装塑料管	1. 名称:PE100给水管道 2. 安装部位:地埋 3. 材质:聚乙烯 4. 型号:SDR11-1.6Mpa-DN315*28.6 5. 连接形式:热熔连接 6. 附件包含:直通、45°及90°弯头等 7. 压力试验及吹、洗设计要求:通水试验、1.6Mpa 8. 警示带形式:水马围栏	m	48.00			
2	031001006002	拆除塑料管	1. 名称:破坏性拆除原有管道 2. 材料、规格:PE、DN400 3. 清运:拆除件综合考虑	m	48.00			
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类 2. 挖土规格:1.5*1*46米 3. 其他:开挖前应请地下设施主管单位指导施工	m3	69.00			
4	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填、夯填	m3	69.00			
5	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:保护性拆除预制混凝土立道牙 2. 规格:120*200*500mm	m	3.00			
6	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材质:恢复预制混凝土立道牙 2. 规格:120*200*500mm	m	3.00			
7	041001001002	拆除路面	1. 名称:机械拆除路面 2. 材质:沥青混凝土地面 3. 厚度:20cm 4. 规格:0.8*12m	m2	9.60			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:西南给水管主管道更换工程

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
8	040203007001	水泥混凝土	1. 名称:混凝土路面恢复 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:20cm	m2	9.60			
9	040203006002	沥青混凝土	1. 名称:沥青路面恢复 2. 沥青品种:开级配混合料 3. 石料粒径:细粒 4. 厚度:平均5cm	m2	9.60			
10	031003003001	新装法兰阀门	1. 名称:新装阀门(甲供材) 2. 类型:闸阀 3. 规格、压力等级:DN300 4. 连接形式:法兰 5. 焊接方法:热熔 6. 其他要求:乙方需定制碳钢法兰 DN400 PN1.6; 橡胶垫片及螺栓等辅材	个	2			
11	031003003002	拆除法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN400 4. 连接形式:法兰 5. 焊接方法:热熔 6. 其他:拆除件按(甲方指定地点存放)	个	2			
12	011605001001	拆除透水砖地坪	1. 饰面材料种类:保护性拆除透水砖地坪 2. 规格:230×115×60mm 3. 垫层:6cm 4. 废弃料距根据现场综合考虑	m2	33.60			
13	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:混凝土垫层8cm	m2	33.60			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:西南给水管主管道更换工程

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
14	040204002001	人行道透水砖地铺砌	1. 块料品种:透水砖(恢复) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:水泥砂浆找平 3. 规格 :230×115×60mm 4. 其他:细沙扫缝	m ²	33.60			
15	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:检查井砌体拆除 2. 砌体材质:标准砖 3. 拆除高度:1.8m 4. 拆除砌体的截面尺寸:160*2200mm	m ²	3.96			
16	010401012001	零星砌砖	1. 名称:检查井恢复 2. 砖品种、规格、强度等级:预制混凝土砖、1/2砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M10、1:3:0.6	m ²	3.96			
17	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15mm、1: 3:9 2. 面层厚度、砂浆配合比:5m、1:2.5	m ²	3.96			
18	040501014001	新旧管连接	1. 材质及规格:PE、DN300 2. 连接方式:热熔 3. 带(不带)介质连接:不带介质连接 4. 附件:等径三通DN300; 1个 5. 其他要求:通水试验	处	1			
19	040501014002	新旧管连接	1. 材质及规格:PE、DN400 2. 连接方式:热熔 3. 带(不带)介质连接:不带介质连接 4. 附件:异径三通DN300/400; 1个 5. 其他要求:通水试验	处	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								